

動作確認チェックシート



検査日	2022年 5月 12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スイッチ電源	電源電圧	単相AC100～240V, 3.8A	出力	DC24V
型式	S8VS-24024	周波数	50/60Hz兼用		10A
メーカー名	オムロン	寸法	100×125×120		
機械Lot,No	51401	重量	約1070g		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。→外観、問題なし。
 - 2、通電動作確認実施。→動作問題なし。(但し、社内負荷において少電流負荷での確認。)
- ※通電動作安定確認実施。

通電動作確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[小林克]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

