

P50369

動作確認チェックシート

検査日	2025年6月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(空冷)	電源電圧	三相200/200,220V		
型式	RKE1503J-V-00000	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	オリオン機械	使用最低循環量	12/21L/min		
機械Ser.No	120800030	使用液温度範囲	15-35℃		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 タンクに水約17L(水温21.6℃)入れて、設定温度15℃、約4分で15℃以下確認。
- 2 IN,OUT連結(流量計接続 通水)。※流量計は付帯していません

15℃以下確認。



取扱説明書(無)

IN,OUT連結



流量26L/min以上



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

